

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL	INFORMAÇÕES GERAIS				
	EXTINTOR TIPO	CAPAC. EXTINTORA	CARGA NOMINAL	RECARGA DO EQUIPAMENTO	TESTE HIDROSTÁTICO
PORTARIA PRINCIPAL	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
SALÃO VILA LOBOS	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
ENTRADA HALL COMUNICAÇÃO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
CENTRAL GLP	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
SALA DE INSTRUMENTOS/ALMOXARIFADO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
SAÍDA/ENTRADA PARA ESTACIONAMENTO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
ANEXO II - BOXES - SETOR MADEIRAS	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
ANEXO II - FRENTE SALA 12	AP	10 L	2A	07/2025	2029
ANEXO II - FRENTE SALA 12	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
CAMARINS - ENTRADA	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
CAMARINS - CIRCULAÇÃO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
ENTRADA PRINCIPAL ENERGIA	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2025
ENTRADA DO TEATRO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
BILHETERIA	AP	10 L	2A	07/2025	2029
FRENTE SANITÁRIOS TEATRO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
INTERNO TEATRO - PLATEIA	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
FUNDO PALCO	AP	75 L	10A	07/2025	2025
	AP	75 L	10A	07/2025	2025
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	CO2	6 Kg	B;C	01/2025	2027
	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
	CO2	6 Kg	B;C	03/2025	2029
	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	FRENTE SALA REUNIÃO RH 2º PAVIMENTO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025
SALA DE SOM	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2029
HALL, FRENTE DIRETORIA	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
RH X FINANCEIRO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
PORÃO TEATRO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2025
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
PIANO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
SALA 13 MPB- ANEXO II	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
ANEXO II - SUPERIOR	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 l	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2025
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
FRENTE DO ARQUIVO RH 2º PAVIMENTO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
SERVIDOR TI	PQS	8 Kg	B;C	07/2025	2029

RESUMO PEDIDO - UNIDADE 1 | RECARGA

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
21,00	AP	10L	2A	RECARGA
2,00	AP	75L	10A	RECARGA
11,00	CO2	6 Kg	B;C	RECARGA
20,00	PQS	4 Kg	B;C	RECARGA
1,00	PQS	8 Kg	B;C	RECARGA

RESUMO PEDIDO - UNIDADE 1 | TESTE HIDROSTÁTICO

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
1,00	PQS	4 Kg	B;C	HIDROSTÁTICO
1,00	CO2	6 Kg	B;C	HIDROSTÁTICO
2,00	AP	75 L	2A	HIDROSTÁTICO