

**CADASTRO EXTINTORES | 2025 | UNIDADE 2**

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL	INFORMAÇÕES GERAIS				
	EXTINTOR TIPO	CAPAC. EXTINTORA	CARGA NOMINAL	RECARGA DO EQUIPAMENTO	TESTE HIDROSTÁTICO
HALL DE ENTRADA (INSPETORAS)	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FRENTE	AP	10 L	2A	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FRENTE	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
CIRC PAV SUP - LADO ESQUERDO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
CIRC PAV SUP - LADO DIREITO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FUNDOS	AP	10 L	2A	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FUNDOS	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FUNDOS	AP	10 L	2A	07/2025	2029
HALL PAV SUPERIOR - FUNDOS	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
FRENTE SECRETARIA	AP	10 L	2A	07/2025	2029
FRENTE SECRETARIA	CO2	6 Kg	B;C	07/2025	2027
SALÃO PRINCIPAL	AP	10 L	2A	07/2025	2029
SALÃO PRINCIPAL	CO2	6 kg	B;C	07/2025	2027
SALÃO PRINCIPAL	AP	10 L	2A	07/2025	2029
SALÃO PRINCIPAL	CO2	6 kg	B;C	07/2025	2025
HALL PAV TÉRREO - FUNDOS LADO DIREITO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
HALL PAV TÉRREO - FUNDOS LADO DIREITO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
HALL PAV TÉRREO - FUNDOS LADO ESQUERDO	AP	10 L	2A	07/2025	2029
HALL PAV TÉRREO - FUNDOS LADO ESQUERDO	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
BIBLIOTECA	AP	10 L	2A	07/2025	2029
BIBLIOTECA	PQS	4 Kg	B;C	07/2025	2029
SALA LUTERIA	AP	10 L	2A	07/2025	2029
SALA LUTERIA	PQS	4Kg	B;C	07/2025	2029
SALA LUTERIA	PQS	4Kg	B;C	07/2025	2029
SALA DE MIDIA	CO2	06kg	B;C	07/2025	2027
ENTRADA DE ENERGIA UND 2	PQS	04kg	B;C	07/2025	2029

**RESUMO PEDIDO - UNIDADE 2 | RECARGA**

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
12,00	AP	10L	2A	RECARGA
4,00	CO2	6 Kg	B;C	RECARGA
13,00	PQS	4 Kg	B;C	RECARGA

**RESUMO PEDIDO - UNIDADE 2 | TESTE HIDROSTÁTICO**

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
1,00	CO2	6Kg	B;C	HIDROSTÁTICO