

CADASTRO DE EXTINTORES | 2025 | UNIDADE 3

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL	INFORMAÇÕES GERAIS				
	EXTINTOR TIPO	CAPAC. EXTINTORA	CARGA NOMINAL	RECARGA DO EQUIPAMENTO	TESTE HIDROSTÁTICO
PAVIMENTO TÉRREO	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
1º PAVIMENTO	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	AP	10 L	2A	07/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	02/2025	2027
	PQS	4 Kg	B;C	02/2023	2023
	AP	10 L	2A	08/2025	2029
2º PAVIMENTO	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	02/2023	2023
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
	AP	10 L	2A	08/2025	2029
3º PAVIMENTO	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
4º PAVIMENTO	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	AP	10 L	2A	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2029
TORRE BOMBA	PQS	4 Kg	B;C	08/2025	2025

RESUMO PEDIDO - UNIDADE 3 | RECARGA

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
10,00	PQS	4Kg	B;C	RECARGA
9,00	AP	10L	2A	RECARGA

RESUMO PEDIDO - UNIDADE 3 | TESTE HIDROSTATICO

QUANTIDADE DE EXTINTORES	TIPO	CAP EXTINTORA	CARGA NOMINAL	SERVIÇO
3,00	PQS	4Kg	B;C	HIDROSTATICO